



Information – Qualité de l'eau

Qualité de l'eau potable en 2025 – Commune de Démoret, réseau communal de distribution.

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

Provenance

L'eau alimentant le réseau de la commune de Démoret vient du réseau de l'association intercommunale d'amenée d'eau la Menthue. Ce réseau reçoit entre autres les sources de Démoret. En cas d'interruption ou besoin, la redondance est assurée via le réseau de la SAGENORD.

Traitement

L'eau distribuée n'est pas traitée, sauf lors de redondance sur le réseau de la SAGENORD.

Contrôles sanitaires

Le suivi de la qualité de l'eau potable distribuée comporte au minimum 3 prélèvements par année effectués par le fontainier de l'AIAE la Menthue.

Bactériologie

Aucun dépassement des valeurs maximales n'a été observé concernant les analyses microbiologiques.

Paramètres physico-chimiques

Certains métabolites du fongicide chlorothalonil ont été décelés, la Municipalité va surveiller l'évolution de cette valeur dans le cadre de son autocontrôle. Elle va étudier les solutions applicables pour l'avenir, en partenariat avec l'AIAE la Menthue.

Dureté totale : 30.9°f, soit une eau dure

Température moyenne	14.3°C
Calcium	93 mg/L
Magnésium	18.9 mg/L
Sodium	5.6 mg/L
Métabolites du chlorothalonil R 471811	0.467 µg/L

pH	7.6
Chlorures	8.2 mg/L
Nitrates	19.3 mg/L
Sulfates	10.3 mg/L
Métabolites du chlorothalonil R 417888	0.083 µg/L

Informations utiles :

En cas de questions supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition aux coordonnées ci-dessous :

Commune de Démoret
Route de Prahins 1
1415 Démoret
024 433 11 87
commune@demoret.ch

En cas de problèmes, fuites ou accidents, le service de piquet est atteignable au : **079 593 65 91**