Eurofins Scitec SA
Avenue de Provence 18, 1007 Lausanne
labo@scitec-research.com
058 100 53 93

RAPPORT D'ANALYSE P25-4329 Commune de Démoret

Echantillon: P25-4329.001 - Source de Démoret

Date de prélèvement : 02.09.025
Date arrivée : 02.09.025

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	520	300
Enterocoques	CFU/100 mL	n.d.	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	n.d.	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	661	

(c) Copyright Eurofins Scitec SA

Eurofins Scitec SA
Avenue de Provence 18, 1007 Lausanne
labo@scitec-research.com
058 100 53 93

RAPPORT D'ANALYSE P25-4329 Commune de Démoret

Echantillon: P25-4329.002 - Réseau de Démoret

Date de prélèvement : 09.09.025
Date arrivée : 10.09.2025

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	475	300
Enterocoques	CFU/100 mL	n.d.	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	n.d.	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	563.5	

(c) Copyright Eurofins Scitec SA