Eurofins Scitec SA
Avenue de Provence 18, 1007 Lausanne
labo@scitec-research.com
058 100 53 93

RAPPORT D'ANALYSE P26-3772 Commune de Démoret

Echantillon: P26-3772.001 - Réseau de Démoret WC admin

Date de prélèvement : 14.09.26
Date arrivée : 14.09.26

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	21	300
Enterocoques	CFU/100 mL	n.d.	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	n.d.	0
Paramètres physico-chimiques			
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	536	

(c) Copyright Eurofins Scitec SA